



Datum 31-10-2022
Zaaknummer vergunning 0193ESUITE213422022
Zaaknummer toezicht 0193ESUITE2514632022
Kenmerk 0193ESUITE213422022-Cpm02
Betreft Nieuwbouw 110 appartementen en parkeergarage
Adres Schuttevaerkade 80 Zwolle

Aan : Gemeente Zwolle Bouwtoezicht
t.a.v. [REDACTED] [REDACTED]

Geachte hr. [REDACTED]

Er zijn klachten over trillingen bij ons als gemeente binnen gekomen over de sloopwerkzaamheden aan de Schuttevaerkade te Zwolle. Aan mij is de vraag gesteld om de klacht over de trillingen te beoordelen.

Voor deze werkzaamheden zijn een aantal trillingsmeters aan belendende panden geplaatst.

Via Slokker Vastgoed bv hebben wij inzage in deze gegevens gekregen en heb ik nog een nadere toelichting op mijn verzoek van de firma Hanselman (die de trillingsmeters geplaatst heeft en monitort) ontvangen. Ik onderschrijf de conclusies en de toelichting (tot nu toe gemeten) die de firma Hanselman aan mij verstrekt heeft.

Er is één piekwaarde gemeten die iets over de grenswaarde gaat (2 % over de maximale waarde) maar de overschrijding heeft tot nu toe maar één keer plaatsgevonden en de kans op schade hierdoor is zeer gering (1 a 2 %). Bij deze overschrijding hoort ook een tijdstip (16:22 uur) wat wel aan de late kant is. Daarbij is de dominante as (y-as) ten opzichte van het gehele beeld van trillingen door de sloopwerkzaamheden ook afwijkend.

Verder zijn er op één meetpunt meerdere overschrijdingen gemeten maar omdat deze waarden gemeten zijn in de hogere frequenties horen deze niet bij de sloopwerkzaamheden en zijn daarom niet werk gerelateerd.

Conclusie :

Dat omwonenden overlast en trillingen ondervinden van de sloopwerkzaamheden is begrijpelijk, maar de gemeten trillingswaarden blijven binnen de opgestelde norm en de veiligheid is hierdoor niet in het geding.



ing. [REDACTED]
[REDACTED]

Gemeente Zwolle
afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Bouw
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Bezoekadres: Lübeckplein 2
☎ : 0 [REDACTED] (rechtstreeks [REDACTED]
[REDACTED]